


**Сведения о величине резервируемой максимальной мощности по электрическим сетям
ООО ЭСК "Энергия"
по состоянию на III квартал 2017 г.**

№ п/п	Наименование присоединения	Уровни напряжения (кВ)	Максимальная мощность, МВт	Фактическая мощность, МВт	Резервируемая мощность, МВт
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ-10 кВ ф.28-53	10	0,560	0,243	0,317
2	ВЛ-10 кВ ф.22-5	10	0,749	0,210	0,539
3	ВЛ-10 кВ ф.28-20	10	1,675	0,590	1,085
4	ВЛ-10 кВ ф.28-42	10	1,675	0,430	1,245
5	ВЛ-10 кВ ф.22-7	10	0,750	0,186	0,564
6	ВЛ-10 кВ ф.6-03 от оп. № 30	10	2,080	0,620	1,460
7	ВЛ-10 кВ ф.134-4	10	3,546	0,221	2,997
8	ВЛ-10 кВ ф.134-5	10		0,328	
9	ТП 2038 РУ-6/0,4 к В яч. № 7	6	0,882	0,295	0,296
10	ТП 2038 РУ-6/0,4 к В яч. № 8	6		0,291	
11	ПС 110 кВ № 30 яч. № 23	6	2,133	0	1,645
12	ПС 110 кВ № 30 яч. № 26	6		0,237	
13	ПС 110 кВ № 30 яч. № 23	6		0	
14	ПС 110 кВ № 30 яч. № 26	6		0,251	
15	Присоединение на опоре № 198 к ВЛ-10 кВ ф.140-10	10	0,715	0,512	0,203
16	Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.6 ф. 90-6 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-6	6	10,62	0,213	8,970
17	Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.7 ф. 90-7 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-7	6		0,240	
18	Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.8 ф. 90-8 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-8	6		0,246	
19	Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.9 ф. 90-9 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-9	6		0,242	
20	Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.18 ф. 90-18 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-18	6		0,360	
21	Нижние контакты выключателя 6 кВ в яч.19 ф. 90-19 ПС 110/35/6 кВ № 90 "Западная-2" в сторону отходящей КЛ 6 кВ ф.90-19	6		0,351	

Директор ООО ЭСК "Энергия"



А.Д. Тимофеев