

Сводка поступивших предложений по инвестиционной программе  
Общества с ограниченной ответственностью Электрическая сетевая компания «Энергия»  
на 2021-2025 годы

В период с 1 марта 2020 года по 20 марта 2020 года включительно в соответствии с требованиями п.8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, поступили следующие обращения, о согласовании мероприятий, включенных в инвестиционную программу ООО ЭСК «Энергия» на 2021-2025 годы:

- от администрации п. Кедровый исх №443 от 17.03.2020 г.;
- от администрации Дзержинского района исх. №746 от 23.03.2020 г.;
- от администрации п. Тинского исх. №88 от 16.03.2020 г.;
- от администрации г. Назарово исх. №132 от 20.03.2020 г.;
- от МУП «Дзержинское коммунальное предприятие» № 4 от 16.03.2020 г.

Инвестиционная программа размещена на официальном сайте предприятия (<http://eskenergia.ru/>) и на официальном сайте органа исполнительной власти, уполномоченного на утверждение инвестиционных программ в сети «Интернет», в целях проведения общественных обсуждений.

Директор ООО ЭСК «Энергия»



А.В. Портнягин

**Администрация  
поселка Кедровый  
Красноярского края**  
660910, Красноярский край,  
п. Кедровый, ул. Гвардейская, д.4 а.  
Тел./факс (39-133)29-057  
[admkedr@list.ru](mailto:admkedr@list.ru)  
ИНН/КПП 2411004894/241101001  
ОГРН 1022400663890  
№ 443 от 14.03.2020 г.

Директору ООО ЭСК “Энергия”

А.В. Портнягину

663020, Красноярский край,  
Емельяновский район,  
пгт. Емельяново

а/я 83

О согласовании ИПР

Уважаемый Александр Владимирович!

Администрация п. Кедровый рассмотрела мероприятия инвестиционной программы ООО ЭСК “Энергия” на 2021-2025 гг. и согласовывает необходимость их проведения. А именно:

- строительство новой БКТП с двумя трансформаторами 400 кВА (взамен ТП-1);

- строительство новой БКТП с трансформатором 630 кВА (взамен ТП-9).

Данные мероприятия необходимы для обеспечения надежности и качества передачи электрической энергии потребителям услуг.

Глава поселка Кедровый  
Красноярского края



А.М. Федорук



Директору ООО ЭСК "Энергия"

А.В. Портнягину

а/я 83

пгт. Емельяново

Емельяновский район

Красноярский край

663020

Исх. №4 от 16.03.2020

О согласовании ИПР

Уважаемый Александр Владимирович!

Муниципальное унитарное предприятие "Дзержинское коммунальное предприятие", в лице директора Филистович Михаила Павловича, рассмотрело мероприятия инвестиционной программы ООО ЭСК "Энергия" на 2021-2025 гг. и согласовывает необходимость их проведения. А именно:

- реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2 по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское, протяженностью 1,77 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50);

- реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная, с. Дзержинское, протяженностью 0,5 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50).

Данные мероприятия необходимы для обеспечения надежности и качества передачи электрической энергии потребителям услуг.

Директор МУП «ДКП»



М.П. Филистович





АДМИНИСТРАЦИЯ  
Дзержинского района  
Красноярского края  
663700 с. Дзержинское  
ул. Ленина, 15  
Телефоны: 9-06-10, 9-06-20  
Факс: 9-15-65  
E-mail: dzergin@krasmail.ru  
*23.03.2020 № 746*  
На №98 от 13.03.2020

КОПИЯ

Директору ООО ЭСК "Энергия"

А.В. Портнягину

а/я 83  
пгт. Емельяново  
Емельяновский район  
Красноярский край  
663020

О согласовании ИПР

Уважаемый Александр Владимирович!

Администрация Дзержинского района рассмотрев мероприятия инвестиционной программы ООО ЭСК "Энергия" на 2021-2025 гг. не возражает в необходимости проведения мероприятий:

- реконструкция линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2 по ул. 70 лет Октября, ул. Лазарева, пер. Профсоюзный с. Дзержинское, протяженностью 1,77 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50);

- реконструкция линии электропередач 0,4 кВ от КТП 6-13-19 по ул. Транспортная, с. Дзержинское, протяженностью 0,5 км (замена провода А-25, А-16 на СИП 4х50).


Данные мероприятия проводить при условии:

1. сохранения правообладания данным объектом за Дзержинским районом;
2. без изменения схемы расположения данных объектов.


Временно исполняющий обязанности  
главы Дзержинского района

*В.Н.Дергунов*  
В.Н.Дергунов

Волкова Е.В.  
83916790617







**АДМИНИСТРАЦИЯ  
города Назарово  
Красноярского края**

662200, Назарово, ул. К. Маркса, 19/1  
Телефон: (39155) 5-10-53  
Факс: (39155) 5-10-53  
E-mail: gorod-nazarovo@yandex.ru  
ОГРН 1022401589451  
ИНН/КПП 2456001244/245601001  
« 20 » 03. 2020 № 132

Директору ООО ЭСК  
«Энергия»  
А.В. Портнягину  
а/я 83  
пгт. Емельяново  
Красноярский край  
663020

О согласовании ИПР

Уважаемый Александр Владимирович!

Администрация города Назарово Красноярского края рассмотрела мероприятия инвестиционной программы ООО ЭСК «Энергия» на 2021-2025 гг. и согласовывает необходимость их проведения. А именно:

- строительство новой РКТП (БКТП) с двумя трансформаторами 400 кВА  
г. Назарово (взамен РП-6) - реконструкция линии электропередач 10 кВ фидера №28-42.

Данное мероприятие необходимы для обеспечения надежности и качества передачи электрической энергии потребителям услуг.

Первый заместитель  
главы города Назарово

Курилович С.И.



*Согласовано:*  
*Зам. главы города*  
*Назарово:* *Курилович С.И.*



Директору ООО ЭСК “Энергия”

А.В. Портнягину

а/я 83  
пгт. Емельяново  
Емельяновский район  
Красноярский край  
663020

О согласовании ИПР

Уважаемый Александр Владимирович!

Администрация Тинского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края рассмотрела мероприятия инвестиционной программы ООО ЭСК “Энергия” на 2021-2025 гг. и приняло решение о согласовании необходимости строительства линии электропередач 10 кВ с совместным подвесом ВЛ - 0,4 кВ от фидера № 81-05 (от КТП 81-05-02) по нечетной стороне вдоль ул. Пушкина п. Тинской, с установкой новой КТП 10/0,4 кВ, протяженностью 0,935 км.

Также считаем нецелесообразным реконструкцию линии электропередач 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 по ул. Транспортная, У. Громовой, Гоголя, Зеленая, Пионерская, Восточная, в связи с ветхим состоянием опор и 100% износом линии электропередач. Предлагаем вам рассмотреть строительство новой ВЛ взамен существующей.

Данные мероприятия необходимы для обеспечения надежности и качества передачи электрической энергии потребителям услуг.

Глава Тинского сельсовета



С.Н. Бутузов